

Et installationscertifikat skal udfyldes for hvert monteret spjæld til brandsikring af ventilationsanlæg. Dette installationscertifikat gælder kun for Halton produkter.

Halton spjældtype: FDI/SDI

Dette spjæld er testet jævnfør DS/EN 1366-2 og klassificeret jævnfør DS/EN 13501-3
FDI/SDI typegodkendelsesnummer: YM61/2008 (VTT)
SDI er motoriseret spjæld uden termosikring (SITAC 0136/08)

Linier markeret med * er unikt for hvert spjæld

Installationsstedets navn: _____

Adresse: _____

Installeret af: _____

Firmaets navn og telefonnummer: _____

E-mail eller Web adresse: _____

Installatørens navn og telefonnummer.: _____

Produktionsnummer/Haltens ordrebekræftelsesnummer: _____

*Installationsdato: _____

*Placering af spjældet (afdeling/etage/rum): _____

*Sikringens udløsningstemperatur: _____

*Særlige bemærkninger: _____

Jeg erklærer hermed, at dette brandspjæld, montageåbningens brandmodstand og produktets afprøvning (manuelt og/eller elektrisk) er i overensstemmelse med Haltens montageinstruktioner.

*Dato: _____, 20____

*Installatørens underskrift: _____

*Tilsynsførers/ Projektleders navn og underskrift: _____

Dette installationscertifikat skal vedligeholdes i bygningens driftshåndbog og en kopi heraf skal